



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Grajewie

URZĄD MIASTA GRAJEWÓ
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYWIEŁO
12. PAŹ. 2016
L. dz. Zai.
Podpis:

w WYDZIALE OS
12. PAŹ. 2016
DK. 8203. 2016
BURMISTRZ MIASTA
Podpis:

mgr Dariusz ... Za potwierdzeniem odbioru

Grajewo, dnia 07 października 2016r.

PZ.5580.8.2016DW

DECYZJA

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z dnia 07 października 2016r

Na podstawie art. 26, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J. t. z Dz. U. z 2016r poz. 603 ze zmianami); art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 poz. 23, 868, 996), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe stwierdzonymi na terenie:

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie ul. Elcka 31, 19-200 Grajewo opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych znak PZ.5580.8.2016DW z dnia 29.09.2016r przeprowadzonych przez:

ml. bryg. inż. Dariusza Wierzbickiego – Starszego Specjalistę Samodzielnego Stanowiska do Spraw Kontrolno - Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nakazuje się:

Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie, 19-200 Grajewo ul. Elcka 31

(wymienić osobę prawną lub fizyczną)

Wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych nakazów:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1	2	3
1.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie wyposażyć w oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) <u>zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych</u> oraz przeprowadzić odpowiednie próby i badania potwierdzające prawidłowość i sprawność jego działania. Podstawa prawna: § 15 ust. 1 pkt. 5), § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz § 207 ust. 2, § 181 ust. 1 § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).	31.08.2017r
2.	Należy zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie w oparciu o aktualne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, po opracowaniu należy zapoznać z jej treścią wszystkich zatrudnionych pracowników i użytkowników obiektu. Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).	30.11.2016r

UZASADNIENIE

Ad. 1. Dnia 29.09.2016r podczas przeprowadzonych czynności Kontrolno – rozpoznawczych opisanych w protokole nr PZ.5580.8.2016DW stwierdzono całkowity brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w obiekcie przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie.

Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 roku) użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 roku) podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniami § 45, może być:

- 6) **brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.**

Budynek przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie stanowi w całości strefę ZLII wobec powyższego uznaje się go za zagrażający życiu ludzi - występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji.

Właściciel lub zarządca budynku, o którym mowa wyżej, zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno - budowlanych.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, które uznaje się za zagrażające życiu ludzi z uwzględnieniem, że wymagania bezpieczeństwa pożarowego w zakresie zagrożenia życia ludzi, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. 2. Dnia 29.09.2016r podczas przeprowadzonych czynności Kontrolno – rozpoznawczych opisanych w protokole nr PZ.5580.8.2016DW stwierdzono, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu przedszkola Miejskiego w Grajewie została opracowana w maju 2011 roku i od tego czasu nie była aktualizowana.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu jest indywidualnym opracowaniem zawierającym całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie.

Nie aktualna instrukcja, lub jej brak, stanowi naruszenie § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) który brzmi:

„Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej”.

Po opracowaniu instrukcji należy zapoznać z jej treścią za potwierdzeniem wszystkich zatrudnionych pracowników oraz użytkowników obiektu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

O wykonaniu nakazów zawartych w decyzji należy niezwłocznie powiadomić Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 19-203 Grajewo ul. Wojska Polskiego 74.

POUCZENIE

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J. t. z Dz. U. z 2016r poz. 603 ze zmianami) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ul. Warszawska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie ul. Wojska Polskiego 74.

W przypadku nie wykonania nakazów zawartych w decyzji w określonych terminach, zostanie zastosowane postępowanie egzekucyjne w administracji, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.: Dz. U. z 2012r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami.).

Otrzymują:

1. Zobowiązany do wykonania obowiązków.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Grajewa.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Andrzej Jabłoński

