




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

RG2 istn

PRZYZIEMIĘ

L1;L2;L3

Istniejące odbiory rozdzielnic nie podlegające modernizacji



LEGENDA


- proej. urzqdzienia elektryczne
- istn. urzqdzienia elektryczne

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Projektant:	Paweł Krasowski PDL/0079/P00E/13		<b>GRAF</b> <small>ARCHITEKTURA I PROJEKTOWANIE</small> <b>OPRACOWANIE PROJEKTU:</b> GRAF Pracownia Architektoniczna ul. Czysia 14, 15-463 Biłystok	Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZBUDOWY ISTN. ROZDZIELNICZ RG2				RYS. NR
				Objekt:	WYPOSAŻENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4 PRZY UL. ELCKEL 31 W GRALEWIE W OŚWIETLENIE ENKACJACJANE				IE03
			Data: 26.04.2017	Skłdca:	Adres:	Przedszkole Miejskie Nr 4, ulica Elcka 31, 19-200 GRALEWO			ARKUSZ NR 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Schemat Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego i  
Ewakuacyjnego  
DATA-S - TM TECHNOLOGIE



Legenda

- C- Panel-EASY ( jednostka sterująca )
- C- Bridge ( rozdzielacz sygnału )
- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne podłączone pod monitoring
- Magistrala TM-BUS - przewód YTKSY ekw 2x0.8mm<sup>2</sup>
- Topologia łączenia zgodna z wytycznymi TM-Technologie, nie dopuszcza się zwierania linii sygnałowej

Oznaczenie adresowania: A/020 - Linia - A / Adres - 020

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Projektant:	Paweł Krasowski PDL/0079/P00E/13		OPRACOWANIE PROJEKTU: <b>GRAF</b> Pracownia Architektoniczna ul. Czysia 14, 15-463 Biłystok							Nazwa rysunku:	SCHEMAT MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH	RYS. NR
			OBJEKT: WYPOSAŻENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4 PRZY UL. ELCKEJ 31 W GRAJEWIE W OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE									IE04
			Data: 26.04.2017							Adres:	Przedszkole Miejskie Nr 4, ulica Elcka 31, 19-200 GRAJEWO	ARKUSZ NR 1