



Armatura:

- kolektor słoneczny
- zasobnik ciepłej wody użytkowej 300dm
- naczynie przeponowe solenne 18dm
- naczynie przeponowe wodne 35dm
- zawór bezpieczeństwa 6bar,
- termostatyczny zawór mieszający
- zawór kulowy
- zawór odcinający spustowy ze złączką do węża
- zawór zwrotny
- filtr siatkowy
- pompa obiegowa
- odpowietrznik
- sterownik solarny
- dwudrogowa grupa pompowa
- zawór bezpieczeństwa inst. solarnej 6bar,
- separator powietrza
- zawór redukcyjny ciśnienia wody z manometrem
- anoda tytanowa
- grzałka
- zawór zwrotny antyskażeniowy

Investor	Młasto Grajewo, ul.Strazacka 6A, 19-200 Grajewo		
Temat	"Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - Edycja II"		
Projektant	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
	mgr inż. Ewelina Chład	SLK/6257/PWBS/16	04..2017
Rysunek	Schemat instalacji kolektorów słonecznych zestaw 3-300		Nr rys. 1