

RI.7013.8.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Miasto Grajewo informuje, że w związku z ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji zamówieniu pn.: „**Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie**” wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że zakres rzeczowy nie obejmuje wykonania:

- skoczni do skoku w dal i trójskoku
- rzutni do pchnięcia kulą
- rzutni do rzutu oszczepem
- rzutni do rzutu oszczepem i dyskiem

Przedmiotowy zakres nie został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia dział III punkt 2 SWZ oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

Pytanie nr 2

W załączniku nr 1 wyposażenie lekkoatletyczne ujęto sprzęt sportowy do zabudowania w skoczni i rzutniach tj. koła, obręcze, belki oraz sprzęt umożliwiający trenowania i przeprowadzenie zawodów jak kule, dyski itp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy przedmiotowy zakres nie stanowi przedmiotu zamówienia prośba o potwierdzenie , że cały sprzęt lekkoatletyczny ujęty w załączniku nr 1 stanowi przedmiot niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 3

W SWZ określono, że przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę 5 drzew natomiast w opisie technicznym projektu wykonawczego jest mowa o wycince 11 drzew (punkt 2.1.15). Prośba o doprecyzowanie ilości drzew przeznaczonych do wycinki. Ponadto zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dysponuje prawomocną decyzją na wycinkę drzew oraz udostępnienie treści niniejszej decyzji.

Pytanie nr 4

Prośba o potwierdzenie, że nasadzenia zastępcze, o których mowa jest mowa w opisie technicznym punkt 2.1.15 nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 5

Prośba o potwierdzenie czy przesunięcie słupa oświetleniowego oraz likwidacja oświetlenia boiska zgodnie z rysunkiem Z-2 stanowi przedmiot niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 6

Prośba o potwierdzenie, że zakres rzeczowy zamówienia nie obejmuje likwidacji przyłącza ciepłowniczego.

Pytanie nr 7

Prośba o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji wodociągowej-przyłącza wody, instalacja nawadniania płyty boiska.

Pytanie nr 8

Ponieważ przedmiot zamówienia zgodnie z działem III punkt 2 SWZ nie obejmuje wykonania obiektów lekkoatletycznych tj. skoczni i rzutni prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie tych terenów nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie odwodnienia -drenażu wewnątrz płyty boiska oraz murawy nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia

Pytanie nr 10

Prośba o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu zbiornika retencyjnego o poj. 200m³ oraz separatora z osadnikiem piasku fi 1500

Pytanie nr 11

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania zwracamy się z prośbą o modyfikację warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej z :

- kierownik budowy (uprawnienia w specjalności drogowej) - powinien posiadać min. **2 lata** doświadczenia na stanowisku kierownika robót,
na
- kierownik budowy (uprawnienia w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej) - powinien posiadać min. **2 lata** doświadczenia na stanowisku kierownika robót,

Do zakresu ujętego w przedmiotowym zamówieniu posiadanie uprawnień do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń jest wystarczające.

Pytanie nr 12

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę podbudowy asfaltobetonowej bieżni lekkoatletycznej na nieprzepuszczalną podbudowę betonową ze zbrojeniem rozproszonym PP lub PE. Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie przy realizacji tego typu obiektów zdecydowanie bardziej rekomendujemy wykonania nawierzchni syntetycznej na podbudowie betonowej, co umożliwi nam większą dokładność wykonania podbudowy spełniającej m.in. wymagania PLA w zakresie równości. Ponadto zastosowanie podbudowy betonowej niweluje ryzyko reakcji chemicznej pomiędzy bitumem a nawierzchnią poliuretanową, z uwagi na występowanie rozpuszczalników oraz olei w asfaltobetonie.

Pytanie nr 13

Zamawiający ogłaszając postępowanie przetargowe posłużył się parametrami oraz wymaganymi dokumentami nawierzchni w taki sposób, że ograniczył się do jednego konkretnego produktu. Zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych oraz aktualnym orzecznictwem KIO wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu nawierzchni poliuretanowe szwajcarskiego producenta, firmy Conica AG posiadającego wszystkie wymagane dokumenty o parametrach jak poniżej:

	Wymagane	Proponowane
Grubość całkowita [mm]	min. 13,0	Min. 13,0
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]	0,50 - 0,90	0,68
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	56 - 78	43
Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C) [%]	37 - 39	37
Odształcanie pionowe 23 st. C) [mm]	1,7 – 2,2	2,1
Tarcie (TRRL)	65 - 70	52

Czy można uznać jako równoważną nawierzchnie poliuretanową firmy Conica AG w stosunku do nawierzchni poliuretanowej opisanej w projekcie wykonawczym ?

Pytanie nr 14

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni, która spełnia wszystkie wymagania IAAF i PZLA i została sprawdzona na wielu stadionach lekkoatletycznych na całym świecie.

Proponowana przez nas nawierzchnia typu Sandwich renomowanego szwajcarskiego producenta została zamontowana na licznych obiektach najwyższej rangi, które uzyskały Certyfikat IAAF 1 i 2 klasy co zdaje się być najlepszym potwierdzeniem jakości tej nawierzchni.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni typu Sandwich spełniającej wszystkie wymagania PZLA i IAAF o poniższych parametrach potwierdzonych badaniem niezależnego laboratorium:

- Grubość nawierzchni min. 13 mm (zgodnie z certyfikatem IAAF)
- Wytrzymałość na rozciąganie – 0,68 MPa
- Wydłużenie względne przy zerwaniu – 43%
- Odkształcenie pionowe w temp. 23°C – 2,1 mm
- Amortyzacja/redukcja siły w temp. 23 °C – 37%
- Tarcie -52

ODPOWIEDZI

Ad. 1 Zakres rzeczowy nie obejmuje: skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do rzutu oszczepem i dyskiem.

Ad. 2 Sprzęt lekkoatletyczny ujęty w załączniku nr 1 nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 3 Ilość drzew do wycinki szt. 5, został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę.

Ad. 4 Nasadzenia zastępcze nie są przedmiotem zamówienia

Ad. 5 Przedmiot zamówienia obejmuje likwidację boiska wraz z oświetleniem

Ad. 6 Zakres zamówienia nie obejmuje likwidacji przyłącza ciepłowniczego.

Ad.7 Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji wodociągowej- przyłącza wody, instalacja nawadniania płyty boiska.

Ad. 8 Odwodnienie skoczni i rzutni nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 9 Wykonanie odwodnienia -drenażu wewnątrz płyty boiska oraz murawy nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia.

Ad. 10 Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu zbiornika retencyjnego o poj. 200m³.

Ad. 11 Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej pozostaje bez zmian.

Ad. 12 Zmiana podbudowy asfaltobetonowej na betonową jest równoważna i zgodna z zapisem w pkt. 2.1.3.2 projektu wykonawczego. Przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem dokładne parametry mieszanki betonowej oraz ilość zbrojenia.

Ad.13 Zamawiający dopuszcza jako równoważny system nawierzchni poliuretanowych szwajcarskiego producenta Conica AG o proponowanych parametrach.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza jako równoważną nawierzchnię poliuretanową typu Sandwich szwajcarskiego producenta o przedstawionych parametrach.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Lisarowski

