

RI.7013.10.2021

**MIASTO GRAJEWO**  
ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo  
NIP 719-153-20-12 Regon 450669714

Grajewo, dn. 09.07.2021 r.

### Zawiadomienie

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji zamówieniu pn.: „**Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie**” wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

*„Zgodnie z punktem 5.3.3. SST dla branży drogowej i organizacji ruchu D.04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem” warstwę gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, 20 cm należy wykonać z mieszanki z dowozu, wytworzonej w mieszarkach stacjonarnych. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w warstwy gruntu z mieszanki przygotowanej na budowie?”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem z mieszanki przygotowanej na budowie.

Powyższe informacje są obligatoryjne dla wszystkich uczestników postępowania.

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*mgr Danusia Latawiec*