



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W GRAJEWIE

19-200 Grajewo, Plac Niepodległości 12
tel. sekr. (86) 272-26-00, centr. (86) 272-20-34,
fax. (86) 272-61-00, e-mail: psse.grajewo@sanepid.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Grajewie
19-200 Grajewo, plac Niepodległości 12
tel. 86 272 26 00, 86 272 20 34
fax 86 272 61 00

HK.9022.73.2022



Grajewo, dn. 28.07.2022r.

Burmistrz Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU GRAJEWO**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie zgodnie z art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028), §22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) po przeanalizowaniu sprawozdań z badań prób wody pobranych w II kwartale 2022r. w ramach realizowanego monitoringu jakości wody, zgodnie z harmonogramem na 2022 rok

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Grajewo

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie oraz w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie:

- Nr LBEŚiŻ/311z/2022 z dnia 11.04.2022r. (punkt pobrania: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Grajewie, ul. 11 Listopada 12),
- Nr LBEŚiŻ/312z/2022 z dnia 11.04.2022r. (punkt pobrania: Oczyszczalnia Ścieków w Grajewie, ul. Ekologiczna 24)
- pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2022r.
- Nr M.9051.539.2022r. z dnia 13.05.2022r., F.9051.311.2022 oraz F.9051.311.2022.1 z dnia 11.05.2022r. (punkt pobrania: Przedszkole Miejskie Nr 2 w Grajewie, ul. Krasickiego 2)
- Nr M.9051.539.2022r. z dnia 13.05.2022r., F.9051.311.2022 oraz F.9051.311.2022.1 z dnia 11.05.2022r. (punkt pobrania: Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84)
- pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 09.05.2022r.

- Nr LBEŚiŻ/467z/2022 z dnia 20.05.2022r. (punkt pobrania: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A)
- Nr LBEŚiŻ/468z/2022 z dnia 20.05.2022r. (punkt pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Grajewie – wyjście wody do miasta po zbiornikach)
- pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 17.05.2022r.
- Nr LBEŚiŻ/617z/2022 z dnia 13.06.2022r. (punkt pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Grajewie – wyjście wody do miasta po zbiornikach)
- pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 08.06.2022r.

Próbki zostały pobrane w stałych ustalonych punktach poboru prób wody (punktach zgodności). Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizyczne określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie w oparciu o wyniki badań prób wody pobranych w II kwartale 2022r. stwierdza, że jakość wody w wodociągu Grajewo w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom zawartym w w/w rozporządzeniu.

*Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grajewie*
KIEROWNIK ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO


mgr inż. Renata Chylińska

Otrzymują :

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie ul. Sienkiewicza 34