

RI.7013.7.2022

### **Zawiadomienie**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie**” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

#### **Zapytanie Nr 1**

1. OPZ podaje wykonanie ulicy Sztramko (pkt. 5) w zakresie studni S10-S14 (wg cz.1) i od S7 do S9 (wg cz.2). Zaś OPZ ul. Siedzikówny (pkt 12) podaje wykonanie od studni S1 do S9. Odcinek S7-S9 jest w ten sposób dublowany. OPZ podaje dla ulicy Jana Pawła II do wykonania odcinek S1-S4. Gdzie on się znajduje, ani w cz.1 ani w cz.2 go nie widać.

2. Odpowiedź nr 5 z dnia 11.08.2022r. podaje konieczność wykonania odcinka od studni 14 do 17 w ul. Jana Pawła II. Ten odcinek znajduje się w projekcie cz.2 opisany jako wg odrębnego opracowania i nie jest uwzględniony. Co ważne przedmiar do tego PW uwzględnia te odcinki jako do wykonania (99 mb). Zamawiający w odpowiedzi wskazuje gdzie znajduje się projekt na ten odcinek i nakazuje jego kalkulację. Jednak OPZ nie nakazuje uwzględnienia w kalkulacji tego zakresu. Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie i zamieszczenie poprawnego OPZ. Obecny może wprowadzić potencjalnych wykonawców w błąd i może dojść do wycen różnych zakresów i rozbieżność złożonych ofert. W związku z tym prosimy także o przesunięcie terminu złożenia ofert.

#### **Zapytanie nr 2**

W związku z załączonym pismem z ORANGE (skan strony, punkt 2), czy należy uwzględnić koszty projektu i przebudowy kabla doziemnego w ul. Legionistów z kanalizacją sanitarną?

#### **Zapytanie nr 3**

Prosimy o sprawdzenie ilości wykopów pod rury szerokoprzestrzennych. Naszym zdaniem roboty są zawyżone i błędnie obliczone, gdyż wynik wychodzi w m4 np.  $(2,34 \text{ m} + 0,15 \text{ m}) * [(2,34 \text{ m} + 0,15 \text{ m}) * 0,90 \text{ m} + 0,90 \text{ m}] * 45,00 \text{ m} = 351,95 \text{ m}^4$

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wcześniej udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 11.08.2022 r. oraz 12.08.2022 r. wykonanie odcinka od studni S1 do S4 w ramach budowy kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II należy wykonać zgodnie z „Dokumentacją os. Jana Pawła II – Część 2” stanowiącej załącznik do SWZ opracowaną przez biuro projektowe „Mplan” sp. z o.o. z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Osińskiego 2/6, który w dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II – etap 2 opracowanej przez firmę „PROJEKT” Jacek Łazewski z siedzibą 15-161 Białystok ul. Raginisa 34, jest opisany jako „wg odrębnego opracowania” i oznaczony odpowiednio jako odcinek od studni S14 do studni S17.

**Odpowiedź na zapytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, iż zakres przedmiotowego zadania nie obejmuje przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych.

**Odpowiedź na zapytanie nr 3:**

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XV Pkt 5. Przedmiar robót należy potraktować jedynie jako materiał pomocniczy, który nie stanowi podstaw do wyceny robót przez Wykonawcę.

  
**SEKRETARZ MIASTA**  
*mgr Ryszard Wolwark*