

RI.7013.10.2022

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710), Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym w trybie „podstawowym bez negocjacji” postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „**Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie**”, wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

"Wg wytycznych dostawców dźwigu, wymiar wewnętrzny szybu (pod dźwig spełniający wymagania projektowe, tj. wymiar kabiny 110x210cm) powinien wynosić: 1650/1700mm szerokość x 2650/2675mm Głębokość . Proszę o informację, czy projektant dopuszcza możliwość dostosowania szybu dźwigu do danych wytycznych dostawców."

Zapytanie nr 2:

" Na rzutach instalacji wod-kan są dwie wanny w mieszkaniach dla niepełnosprawnych (brak w przedmiarach). Czy w łazienkach dla niepełnosprawnych mają być wanny czy kabiny prysznicowe. Jeśli wanny to jakie i czy do wanien będą akcesoria np. podnośniki itp. (jeśli tak to prosimy o szczegóły). Proszę o potwierdzenie, że przetarg obejmuje jedynie zakup zlewozmywaków i baterii w kuchni (bez ich montażu)."

Zapytanie nr 3:

"Czy projektowany układ pomiaru zużycia energii elektrycznej był konsultowany z operatorem sieci ? Projekt jest zrobiony według wytycznych jak na SUWAŁKI, pytanie czy rejon Łomża też wymaga aby każda szafka miała oddzielne drzwiczki, zamek z wkładką masterkey (k1), generalnie strasznie to podwyższa koszt rozdzielni - dużo prościej i taniej jest to zrobić że na dole jest komora na "S", później liczniki i FRy. "

W związku z powyższym pomimo, że zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający nie jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na w/w zapytania ze względu na to, iż zostały one złożone po przekroczeniu terminu wynikającego z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, informuje się co następuje:

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zgodnie ze stanowiskiem Jednostki Projektowej dopuszcza się możliwość dostosowania szybu dźwigu do danych wytycznych dostawców.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zgodnie ze stanowiskiem Jednostki Projektowej Zamawiający informuje, iż w zakresie łazienek dla osób niepełnosprawnych dopuszcza się zastosowanie brodzików 90x90cm w kolorze czarnym.

Zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych winna być zamontowana pełna armatura sanitarna wraz ze zlewozmywakami i bateriami w kuchni.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż opracowana dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych, w tym układów pomiarowych oraz elewacji szafek licznikowych została uzgodniona przez PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Łomża.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Latawski

