

CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI

Tabela 1

Lp	Adres kotłowni	Charakter źródła	Czynnik grzewczy	Rodzaj paliwa	Zainstalowane kotły	Moc kotła	Moc kotłowni		Sprawność kotłów	Wartość opałowa paliwa	Zużycie paliwa	Produkcja energii
							zainstalowana	wykorzystana				
						kW	kW	kW	%	kJ/kg	Mg/a	GJ/a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEC Towarowa	Mieszkaniowe	Woda wysokoparametrowa	Miał węgla	WR-10 WR-10 WR-5 WR-5 WR-5	11 600 11 600 5 800 5 800 5 800	40 600	28 511	76	24 000	16 286,3	296 933
2	Szpital Ogólny Konstytucji 3 Maja 34	Inne	Para	Olej op. lekki	Vitomax 200	655	655	655	85	42 000	135	4 835
3	PFLEIDERER Wiórowa 1	Przemysłowe	Para Woda wsokoparametrowa	Miał węgla Odpady drzewne Olej op. lekki Olej op. ciężki	OR10-40 OR10-40 WR10-010 WR10-010 KONUS BAY NESS	6 500 6 500 11 600 11 600 15 165 14 500 7 000 8 000	80 865	80 865	70 70 74 74 61 70 86	24 500 9 000 43 785 42 325	11 173 34 120 1 189,5 2 400,5	407 657
4	SM “MLEKPOL” Elewatorska 13	Przemysłowe	Para	Miał węgla	OR-10 OR-10 OR-10	6 500 6 500 6 500	19 500	13 000	76	25 500	14 000	271 320
5	PUSP “ZAKREM” Elcka 98	Przemysłowe	Woda do 100	Miał węgla	KW-GR 560 KW-GR 560 KW-GR 220	380 380 150	910	910	82	24 000	374	7 185
6	TP S.A. Kolejowa 6	Inne	Woda do 100	Olej op. lekki	ACV	40	40	40	95	42 000	8,1	322
7	TP S.A. Elcka 14	Inne	Woda do 100	Olej op. lekki	ACV	60	40	40	95	42 000	7,2	288
8	Przedszkole nr 1 11 Listopada 12	Inne	Woda do 100	Miał węgla	SEKOM-75	75	75	75	85	23 000	21	411
9	ZADM Dworna 2	Mieszkaniowe	Woda do 100	Węgiel kamienny		25	25	25	75	25 000	14	269
10	Urząd Skarbowy Elewatorska 8	Inne	Woda do 100	Olej op. lekki	CU-N3	58	58	58	92	42 000	8	309
11	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Kolejowa 8	Inne	Woda do 100	Węgiel kamienny		40	40	40	80	25 000	27	540
12	Sąd Rejonowy ul.Kolejowa 1	Inne	Woda do 100	Olej op. lekki	VKO-55	50	50	50	85	42 000	11,2	400
	RAZEM						142 808	124 219				990 468

Węgiel
Olej opałowy lekki
Olej opałowy ciężki
Odpady drzewne

41 896
170
2 400
34 120

Mg/a
Mg/a
Mg/a
Mg/a