

BUDYNKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ

Tabela 3A

Lp	Adres	Właściciel	Wiek budynku	Technologia wykonania	Źródło zasilania w energię cieplną	Przeznaczenie (przem, mieszk., usług., użyt. publ., oświaty i kultury)	Ilość mieszkań	Kubatura	Powierzchnia	Zapotrzebowanie ciepła			Wskaźnik energochłonności	Termomodernizacje i wyposażenie				
										Qco	Qcw śr	Qco + Qcw śr		Docieplenia	Wymiana stolarki	Liczniki ciepła	Podzielniki kosztów	Zawory termosta-tyczne
							osób	m3	m2	kW	kW	kW	W/m3		%	tak/nie	tak/nie	tak/nie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Południe 1	SMLW	1975	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	137	13 300	2 758,0	174,0	74,0	248,0	13,08	cały budynek	58	tak	tak	tak
2	Południe 2	SMLW	1973	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	155	13 300	2 770,2	169,0	72,0	241,0	12,71	cały budynek	57	tak	tak	tak
3	Południe 5	SMLW	1974	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	71	5 300	1 063,1	69,0	29,0	98,0	13,02	cały budynek	68	tak	tak	tak
4	Południe 7	SMLW	1973	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	62	5 300	1 042,3	69,0	29,0	98,0	13,02	cały budynek	48	tak	tak	tak
5	Południe 8	SMLW	1973	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	72	5 600	1 042,3	69,0	29,0	98,0	12,32	cały budynek	60	tak	tak	tak
6	Południe 9	SMLW	1974	tradycyjna	ciepłownia miejska	usługowy		5 700	1 270,0	12,0		12,0	2,11	cały budynek	100	tak	tak	tak
7	Południe 10	SMLW	1976	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	191	13 500	2 809,5	172,0	74,0	246,0	12,74	cały budynek	75	tak	tak	tak
8	Południe 11	SMLW	1977	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	234	15 300	3 253,0	194,0	83,0	277,0	12,68	cały budynek	63	tak	tak	tak
9	Południe 14	SMLW	1979	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	158	12 500	2 450,4	156,0	67,0	223,0	12,48	cały budynek	81	tak	tak	tak
10	Południe 15	SMLW	1978	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	141	11 500	2 250,5	137,0	59,0	196,0	11,91	cały budynek	66	tak	tak	tak
11	Południe 18	SMLW	1978	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	154	9 700	2 188,2	121,0	52,0	173,0	12,47	cały budynek	73	tak	tak	tak
12	Południe 19	SMLW	1978	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	138	9 700	2 188,2	121,0	52,0	173,0	12,47	cały budynek	70	tak	tak	tak
13	Południe 20	SMLW	1979	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	116	9 673	2 186,3	121,0	52,0	173,0	12,51	cały budynek	70	tak	tak	tak
14	Południe 21	SMLW	1979	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	126	9 673	2 186,4	121,0	52,0	173,0	12,51	cały budynek	45	tak	tak	tak
15	Południe 22	SMLW	1980	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	127	8 927	2 135,0	106,0	46,0	152,0	11,87	cały budynek	63	tak	tak	tak
16	Południe 23	SMLW	1980	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	121	7 343	1 751,4	105,0	45,0	150,0	14,3	cały budynek	59	tak	tak	tak
17	Południe 24	SMLW	1980	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	156	11 268	2 569,6	157,0	67,0	224,0	13,93	cały budynek	67	tak	tak	tak
18	Południe 25	SMLW	1980	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	174	11 268	2 571,2	148,0	64,0	212,0	13,13	cały budynek	63	tak	tak	tak
19	Południe 26	SMLW	1981	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	149	11 297	2 604,2	148,0	64,0	212,0	13,1	cały budynek	69	tak	tak	tak
20	Południe 26A	SMLW	1990	mieszana	ciepłownia miejska	mieszkalno-usługowy	62	4 831	954,5	84,0	36,0	120,0	17,39		69	tak	tak	tak
21	Południe 27	SMLW	1982	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	209	13 802	3 210,0	169,0	76,0	245,0	12,24	szczyty	42	tak	tak	tak

22	Południe 28	SMLW	1982	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	203	13 598	3 209,9	166,0	70,0	236,0	12,21	cały budynek	49	tak	tak	tak
23	Południe 28A	SMLW	1987	ramka łódzka	ciepłownia miejska	mieszkalno-usługowy	57	4 668	925,8	73,0	31,0	104,0	15,64		100	tak	tak	tak
24	Południe 28B	SMLW	1987	ramka łódzka	ciepłownia miejska	mieszkalno-usługowy	56	4 667	925,8	73,0	31,0	104,0	15,64		75	tak	tak	tak
25	Południe 29	SMLW	1982	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	182	11 287	2 659,6	144,0	61,0	205,0	12,76	szczyty	64	tak	tak	tak
26	Południe 30	SMLW	1983	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	155	9 874	2 291,5	137,0	59,0	196,0	13,87	szczyty	76	tak	tak	tak
27	Południe 31	SMLW	1983	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	139	9 330	2 170,8	130,0	55,0	185,0	13,93	szczyty	65	tak	tak	tak
28	Południe 32A	SMLW	1986	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	85	5 279	1 321,7	73,0	31,0	104,0	13,83	szczyty	36	tak	tak	tak
29	Południe 36	SMLW	1986	tradycyjna	ciepłownia miejska	usługowy		5 250	770,9	60,0	20,0	80,0	11,43		50	tak	nie	tak
30	Południe 45	SMLW	1982	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	155	12 258	2 455,0	160,0	68,0	228,0	13,05	szczyty	73	tak	tak	tak
31	Południe 46	SMLW	1982	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	164	11 644	2 404,0	147,0	63,0	210,0	12,62	cały budynek	47	tak	tak	tak
32	Południe 47	SMLW	1982	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalno-usługowy	123	13 170	2 114,0	155,0	67,0	222,0	11,77	cały budynek	72	tak	tak	tak
33	Południe 50	SMLW	1984	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	134	9 212	2 186,2	383,0	164,0	547,0	12,4	cały budynek	60	tak	tak	tak
34	Południe 51	SMLW	1984	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	153	9 212	2 180,2					cały budynek	52	tak	tak	tak
35	Południe 52	SMLW	1983	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	178	12 470	2 442,6					szczyty	70	tak	tak	tak
36	Południe 53	SMLW	1985	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	109	6 357	1 561,0	250,0	107,0	357,0	13,28	cały budynek	60	tak	tak	tak
37	Południe 54	SMLW	1984	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	148	12 470	2 442,6						60	tak	tak	tak
38	Południe 56	SMLW	1984	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	172	10 440	2 701,0	158,0	67,0	225,0	15,13	szczyty	40	tak	tak	tak
39	Południe 60	SMLW	1989	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalno-usługowy	97	10 401	1 453,2	406,0	174,0	580,0	12,4		29	tak	tak	tak
40	Południe 61	SMLW	1987	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalno-usługowy	124	8 433	1 444,0						42	tak	tak	tak
41	Południe 62	SMLW	1986	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	238	13 916	3243					szczyty	38	tak	tak	tak
42	Południe 65	SMLW	1990	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	176	9 993	2421,9	339,0	146,0	485,0	16,96	szczyty	25	tak	tak	tak
43	Południe 66	SMLW	1991	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	182	9 993	2421,9					szczyty	47	tak	tak	tak
44	Centrum 3	SMLW	1987	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	135	9 762	2037,51	120,0	51,0	171,0	12,29	cały budynek	53	tak	tak	tak
45	Centrum 5	SMLW	1989	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	88	8 310	1678,96	105,0	45,0	150,0	12,64		24	tak	tak	tak
46	Centrum 6	SMLW	1990	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	112	8 310	1687,88	114,0	49,0	163,0	13,72		53	tak	tak	tak
47	Centrum 7	SMLW	1990	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	69	5 724	1145,51	216,0	92,0	308,0	16,9		61	tak	tak	tak
48	Centrum 8	SMLW	1991	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	86	7 060	1390,16						36	tak	tak	tak

49	Centrum 9	SMLW	1991	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	90	6 066	1208	240,0	102,0	342,0	12,01		40	tak	tak	tak
50	Centrum 10	SMLW	1991	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	189	13 920	2778,8						30	tak	tak	tak
51	Centrum 11	SMLW	1991	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	101	8 766	1838,1	266,0	114,0	380,0	12,88		31	tak	tak	tak
52	Centrum 12	SMLW	1991	cegła żerańska	ciepłownia miejska	mieszkalny	158	11 888	2467,2						35	tak	tak	tak
53	Centrum 20	SMLW	1999	mieszana	ciepłownia miejska	mieszkalny	94	10 244	1951,2	92,0	39,0	131,0	8,98			tak	tak	tak
54	Centrum 21	SMLW	1997	mieszana	ciepłownia miejska	mieszkalny	64	6 048	1210	143,0	62,0	205,0	9,02			tak	tak	tak
55	Centrum 22	SMLW	1997	mieszana	ciepłownia miejska	mieszkalny	71	9 800	1814							tak	tak	tak
56	Centrum 23	SMLW	1998	mieszana	ciepłownia miejska	mieszkalno-usługowy	79	11 564	1612,8	115,0	50,0	165,0	9,94			tak	tak	tak
57	Centrum 24	SMLW	1992	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	109	10 547	2186,73	112,0	48,0	160,0	10,62		31	tak	tak	tak
58	Centrum 28	SMLW	1987	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	78	6 014	1201,5	84,0	35,0	119,0	13,97	szczyty	24	tak	tak	tak
59	Centrum 29	SMLW	1992	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	111	8 400	1862,3	147,0	63,0	210,0	13,17	szczyty	34	tak	tak	tak
60	Centrum 29A	SMLW	1994	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	31	2 764	583,9						15	tak	tak	tak
61	Centrum 30	SMLW	1987	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	83	6 014	1201,5	84,0	35,0	119,0	13,97	szczyty	24	tak	tak	tak
62	Centrum 31	SMLW	1989	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	97	6 453	1547	85,0	36,0	121,0	13,17	szczyty	60	tak	tak	tak
63	Centrum 32	SMLW	1990	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	192	13 067	3063,65	185,0	79,0	264,0	14,16	szczyty	56	tak	tak	tak
64	Centrum 33	SMLW	1990	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	138	9 637	2161,75	356,0	152,0	508,0	12,72	szczyty	25	tak	tak	tak
65	Centrum 34	SMLW	1990	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	89	6 732	1499,8					szczyty	13	tak	tak	tak
66	Centrum 35	SMLW	1989	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	125	8 734	1921,4					szczyty	43	tak	tak	tak
67	Centrum 35A	SMLW	1994	mieszana	ciepłownia miejska	mieszkalny	37	2 893	612,5						7	tak	tak	tak
68	Centrum 36	SMLW	1987	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	103	6 492	1549,2	93,0	40,0	133,0	14,33	szczyty	33	tak	tak	tak
69	Centrum 37	SMLW	1991	OWT	ciepłownia miejska	mieszkalny	134	8 567	1976,65	339,0	146,0		12,06	szczyty	40	tak	tak	tak
70	Centrum 38	SMLW	1993	tradycyjna+wi lelka płyta	ciepłownia miejska	mieszkalny	90	7 069	1447,45						28	tak	tak	tak
71	Centrum 38A	SMLW	1994	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	74	5 950	1214,3						40	tak	tak	tak
72	Centrum 39	SMLW	1994	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	83	6 524	1328,65						20	tak	tak	tak
73	1000-Lecia 1	SMLW	1968	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	81	6 916	1563,21	77,0	33,0	110,0	11,13	cały budynek	77	tak	tak	tak
74	1000-Lecia 2	SMLW	1967	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	99	6 916	1562	77,0	33,0	110,0	11,13	cały budynek	80	tak	tak	tak
75	1000-Lecia 6	SMLW	1969	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	72	5 653	1235	77,0	33,0	110,0	13,62	cały budynek	57	tak	tak	tak

76	1000-Lecia 7	SMLW	1969	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	69	5 653	1234,4	77,0	33,0	110,0	13,62	cały budynek	77	tak	tak	tak
77	1000-Lecia 12A Sklep	SMLW	1969	tradycyjna	ciepłownia miejska	usługowy		1 019	200,24	14,0		14,0	13,74			tak	nie	tak
78	1000-Lecia 13A Apteka	SMLW	1970	tradycyjna	ciepłownia miejska	usługowy		1 427	363	26,0		26,0	18,22			tak	nie	tak
79	Broniewskiego 5	SMLW	1963	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	77	8 499	1583,71	75,0	32,0	107,0	8,82	cały budynek	56	tak	tak	tak
80	Broniewskiego 9	SMLW	1965	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	47	3 839	790,5	49,0	20,0	69,0	12,76	cały budynek	33	tak	tak	tak
81	Broniewskiego 10	SMLW	1966	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	58	5 253	1198	50,0	21,0	71,0	9,52	cały budynek	68	tak	tak	tak
82	Broniewskiego 12	SMLW	1971	tradycyjna	ciepłownia miejska	mieszkalny	62	5 605	1229,5	56,0	24,0	80,0	9,99	cały budynek	52	tak	tak	tak
	RAZEM							706 803	150 139	8 950	3 803	12 268	10,1	55	76	82		

BUDYNKI W ZARZĄDZIE ZAKŁADU ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

Tabela 3B

Lp	Adres	Właściciel	Wiek budynku	Technologia wykonania	Źródło zasilania w energię cieplną	Przeznaczenie (przem., mieszkalny, usług., użytecz. publ., oświaty i kultury)	Ilość mieszkańców	Kubatura	Powierzchnia	Zapotrzebowanie ciepła			Wskaźnik energochłonności	Termomodernizacje i wyposażenie				
										Qco	Qcw śr	Qco+ Qcw śr		Docieplenia	Wymiana stolarki	Liczniki ciepła	Podzielniki kosztów	Zawory termostatyczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
83	Wiktorowo 60	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1985	OWT	ciepłownia	mieszkalny	135	8 681	2 185,18	205,0	61,0	266,0	23,61			tak	nie	nie
84	Wiktorowo 73	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1988	OWT	ciepłownia	mieszkalny	109	6 493	1 635,80	405,0	95,0	500,0	25,96			tak	nie	nie
85	Wiktorowo 77	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1987	OWT	ciepłownia	mieszkalny	167	9 105	2 296,47							tak	nie	nie
86	Os. Południe 3	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1974	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	172	8 570	2 769,21	213,0	77,0	290,0	24,85			tak	nie	nie
87	Targowa 17	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1991	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	33	2 094	415,20	50,0	15,0	65,0	23,88			tak	nie	nie
88	Os. Broniewskiego 2	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1959	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	69	6 285	1 141,85	105,0		105,0	16,71			tak	tak	tak
89	Os. Broniewskiego 3	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1961	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny usługowy	61	9 309	1 627,02	170,0		170,0	18,26			tak	nie	nie
90	Os. Broniewskiego 4	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1961	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	97	8 698	1 675,62	170,0		170,0	19,54			tak	nie	nie
91	Os. Broniewskiego 6	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1962	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	55	6 357	1 070,68	90,0	20,0	110,0	14,16			tak	nie	nie
92	Os. Broniewskiego 8	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1963	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	50	5 326	1 134,36	92,0	18,0	110,0	17,27			tak	tak	tak
93	Os. Broniewskiego 11	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1966	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	42	4 059	829,83	90,0	20,0	110,0	22,17			tak	nie	nie
94	Os. 1000-Lecia 3	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1968	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	92	6 916	1 507,79	150,0	40,0	190,0	21,69			tak	nie	nie
95	Os. 1000-Lecia 4	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1967	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	92	7 517	1 495,76	135,0	40,0	175,0	17,96			tak	nie	nie
96	Os. 1000-Lecia 4A	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1972	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	62	6 194	1 238,57	122,0	28,0	150,0	19,7	szczyty		tak	nie	nie
97	Os. 1000-Lecia 5	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1970	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	77	5 653	1 231,01	118,0	32,0	150,0	20,87			tak	nie	nie
98	Wojska Polskiego 45	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1969	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	46	2 818	632,45	62,0	18,0	80,0	22,0			tak	nie	nie
99	Perlitza 2	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1940	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	39	4 000	660,19	51,0	14,0	65,0	25,0			tak	tak	tak
100	Os. 1000-Lecia 3a	Urząd Miasta	1969	tradycyjna	ciepłownia	usługowy	6	894	187	25,0		25,0	27,96			tak	nie	nie
101	Elcka 3	Urząd Miasta	1920	tradycyjna	ind. elektryczne	usługowy	2	443	96	11,1		11,1	25			nie	nie	nie

102	Targowa 19	Urząd Miasta	1989	tradycyjna	ciepłownia	administracyjny	10	3 000	717	57,0		57,0	19			tak	nie	tak
103	Dworna 2	Urząd Miasta	1910	tradycyjna	kotł. lokalna	mieszkalny	16	917	139,7	22,9		22,9	25,0			nie	nie	nie
104	Elcka 1	Urząd Miasta	1910	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	33	1 298	283,66	32,5		32,5	25,0			nie	nie	nie
105	Elcka 5	Urząd Miasta	1910	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	34	1 672	414,22	41,8		41,8	25,0			nie	nie	nie
106	Konstytucji 3 Maja 21A	Urząd Miasta	1976	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	55	3 081	662,5	77,0		77,0	25,0			nie	nie	nie
107	Kilińskiego 5	Urząd Miasta	1910	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	14	808	205,89	20,2		20,2	25,0			nie	nie	nie
108	Kilińskiego 11	Urząd Miasta	1895	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	15	1 290	184,8	32,3		32,3	25,0			nie	nie	nie
109	Kolejowa 2	Urząd Miasta	1908	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	18	1 793	352,2	44,8		44,8	25,0			nie	nie	nie
110	Kolejowa 3	Urząd Miasta	1910	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	26	2 128	352,6	53,2		53,2	25,0			nie	nie	nie
111	Kopernika 10A	Urząd Miasta	1996	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	22	1 024	241,5	13,3		13,3	13,0	cały budynek		nie	nie	nie
112	Kopernika 8	Urząd Miasta	1904	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	36	2 171	526,1	54,3		54,3	25,0			nie	nie	nie
113	Kopernika 10	Urząd Miasta	1904	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	36	2 378	576,4	59,5		59,5	25,0			nie	nie	nie
114	Kopernika 13	Urząd Miasta	1912	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	15	2 057	299,3	51,4		51,4	25,0			nie	nie	nie
115	Kopernika 19	Urząd Miasta	1911	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	7	2 446	147,98	61,2		61,2	25,0			nie	nie	nie
116	Kopernika 21	Urząd Miasta	1911	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	28	1 787	375,26	44,7		44,7	25,0			nie	nie	nie
117	Sportowa 6A	Urząd Miasta	1964	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	25	796	253,14	19,9		19,9	25,0			nie	nie	nie
118	Traugutta 6	Urząd Miasta	1900	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	6	713	117,93	17,8		17,8	25,0			nie	nie	nie
119	Traugutta 6A	Urząd Miasta	1903	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	12	1 319	173,7	33,0		33,0	25,0			nie	nie	nie
120	Traugutta 7	Urząd Miasta	1896	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	9	783	169,75	19,6		19,6	25,0			nie	nie	nie
121	Traugutta 10	Urząd Miasta	1900	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	11	805	213,77	20,1		20,1	25,0			nie	nie	nie
122	Pl. Niepodległości 17	Urząd Miasta	1900	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny usługowy	8	1 251	131,2	31,3		31,3	25,0			nie	nie	nie
123	Piłsudskiego 3	Urząd Miasta	1899	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny usługowy	26	1 479	440,2	37,0		37,0	25,0			nie	nie	nie
124	Piłsudskiego 5	Urząd Miasta	1898	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny usługowy	31	2 652	282,09	66,3		66,3	25,0			nie	nie	nie
125	Piłsudskiego 7	Urząd Miasta	1894	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny usługowy	12	2 372	162,12	59,3		59,3	25,0			nie	nie	nie
126	Piłsudskiego 9	Urząd Miasta	1894	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny usługowy	17		266,02							nie	nie	nie
127	Piłsudskiego 18	Urząd Miasta	1910	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	33	1 864	362,28	46,6		46,6	25,0			nie	nie	nie

128	Pl. Niepodległości 5	Urząd Miasta	1890	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny usługowy	6	277	85,67	6,9		6,9	25,0			nie	nie	nie
129	Pl. Niepodległości 5A	Urząd Miasta	1909	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	6	444	73,8	11,1		11,1	25,0			nie	nie	nie
130	Pl. Niepodległości 8	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1890	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	34	2 591	448,6	64,8		64,8	25,0			nie	nie	nie
131	Pl. Niepodległości 9	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1890	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	8		169,4							nie	nie	nie
132	Pl. Niepodległości 10	Urząd Miasta	1901	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny usługowy	20	2 530	414,5	30,0	12,0	42,0	11,86			tak	nie	nie
133	Pl. Niepodległości 12	Urząd Miasta SANEPID	1900	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny usługowy	46	2 382	425,7	22,0		22,0	9,24		Częściowo	tak	nie	tak
134	Pl. Niepodległości 13	Urząd Miasta	1869	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	18	850	203,8	21,3		21,3	25,0			nie	nie	nie
135	Pl. Niepodległości 14	Urząd Miasta	1909	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	7	365	63,35	9,1		9,1	25,0			nie	nie	nie
136	Pl. Niepodległości 15	Urząd Miasta	1908	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	5	448	58,65	11,2		11,2	25,0			nie	nie	nie
137	Wojska Polskiego 12-14	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1894	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	13	2 143	204	53,6		53,6	25,0			nie	nie	nie
138	Wojska Polskiego 34	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1904	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	14	1 364	255,9	34,1		34,1	25,0			nie	nie	nie
139	Wojska Polskiego 37	Urząd Miasta	1965	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	39	1 298	507,4	32,5		32,5	25,0			nie	nie	nie
	RAZEM						2 177	165 988	34 792	3 577,4	490,0	4 067,4	21,7	2	1	21	3	5

BUDYNKI W ZARZĄDZIE FIRMY “ZARZĄDZANIE-ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI”

Tabela 3C

Lp	Adres	Właściciel	Wiek budynku	Technologia wykonania	Źródło zasilania w energię cieplną	Przeznaczenie (przem, mieszk, usług., użyt. publ., oświaty i kultury)	Ilość mieszkań	Kubatura	Powierzchnia	Zapotrzebowanie ciepła			Wskaźnik energochłonności	Termomodernizacje i wyposażenie				
										Qco	Qcw śr	Qco+ Qcw śr		Docieplenia	Wymiana stolarki	Liczniki ciepła	Podzielniki kosztów	Zawory termosta-tyczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140	Os. Broniewskiego 1	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1956	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	36	4 903	874,59	85		85,0	17,34			tak	tak	tak
141	Wojska Polskiego 72/16	Urząd Miasta Wspólnota Mieszk	1985	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	101	7 824	1 870,50	130	50,0	180	16,62			tak	nie	nie
142	Os. Południe 67	Wspólnota Mieszkaniowa	1983	OWT	ciepłownia	mieszkalny	152	9 993	2 421,70	185	36,53	221,53	18,51		10	tak	nie	nie
143	Targowa 7	Wspólnota Mieszkaniowa	1985	OWT	ciepłownia	mieszkalny	115	7 095	1 636,00	135,19	80,0	215,19	19,05		10	tak	nie	nie
	RAZEM							29 815	6 803	535	167	702	17,88			4	1	1

BUDYNKI W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “ZGODA”

Tabela 3D

Lp	Adres	Właściciel	Wiek budynku	Technologia wykonania	Źródło zasilania w energię cieplną	Przeznaczenie (przem., mieszk., usług., użyt. publ., oświaty i kultury)	Ilość mieszkańców	Kubatura	Powierzchnia	Zapotrzebowanie ciepła			Wskaźnik energochłonności	Termomodernizacje i wyposażenie				
										Qco	Qcw śr	Qco + Qcw śr		Docieplenia	Wymiana stolarki	Liczniki ciepła	Podzielniki kosztów	Zawory termosta-tyczne
							osób	m3	m2	kW	kW	kW	W/m3		%	tak/nie	tak/nie	tak/nie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
144	Krasickiego 4	SM ZGODA	1992	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	76	4 392	1 464,39	130,9		130,9	29,80			tak	nie	tak
145	Os. Centrum 26;27	SM ZGODA	1995	Kanałowa	ciepłownia	mieszkalno-usługowy	82	13 036	3 108,23	209,9	24,1	234 0	13,54	szczyty		tak	nie	tak
146	Os. Centrum 27A	SM ZGODA	1998	Kanałowa	ciepłownia	mieszkalno-usługowy	19	2 466	565,00					szczyty		tak	nie	tak
147	Os. Południe 63A	SM ZGODA	1998	Żelbet	ciepłownia	mieszkalny	53	6 000	1 261,40	71	40	111	11,83	cały budynek		tak	nie	tak
148	Os. Południe 4	Wspólnota Mieszkaniowa	1977	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	200	13 060	2 918,50	325,5	88,1	413,6	24,92	szczyty	90	tak	nie	tak
149	Os. Południe 6	Wspólnota Mieszkaniowa	1976	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	67	5 292	1 088,50	135		135	25,51		90	tak	tak	tak
150	Os. Południe 12	Wspólnota Mieszkaniowa	1977	Żelbet	ciepłownia	mieszkalny	158	12 200	2 818,50	360		360	29,51		95	tak	tak	tak
151	Os. Południe 13	Wspólnota Mieszkaniowa	1976	Żelbet	ciepłownia	mieszkalny	182	15 000	3 063,00	283	137	420	18,87		95	tak	nie	tak
152	Os. Południe 16	Wspólnota Mieszkaniowa	1977	Żelbet	ciepłownia	mieszkalny	157	14 503	2 759,20	245,5	140	385,5	16,93	szczyty	95	tak	nie	tak
153	Os. Południe 17	Wspólnota Mieszkaniowa	1978	Żelbet	ciepłownia	mieszkalny	144	11 266	2 625,80	245,5	140	385,5	21,79		95	tak	nie	tak
154	Os. Południe 32	Wspólnota Mieszkaniowa	1989	OWT 67/NW	ciepłownia	mieszkalny	199	11 702	2 948,00	290		290	24,78	szczyty	95	tak	tak	tak
155	Os. Południe 64	Wspólnota Mieszkaniowa	1989	OWT 67/NW	ciepłownia	mieszkalny	114	9 474	2 274,50	231,2		231,2	24,40		90	tak	tak	nie
156	Os. Broniewskiego 7	Wspólnota Mieszkaniowa	1962	tradycyjna	ciepłownia	mieszkalny	55	4 937	1 621,64	80	14	94	16,20	szczyty	95	tak	nie	tak
157	Piłsudskiego 14	Wspólnota Mieszkaniowa	1914	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	39	2 607	769,77	65,2		65,2	25,00		90	nie	nie	nie
158	Piłsudskiego 16	Wspólnota Mieszkaniowa	1914	tradycyjna	piece fizyczne	mieszkalny	39	2 607	769,77	65,2		65,2	25,00			nie	nie	nie
	RAZEM					15	1 584	128 541	30 056	2 738	583	3 087	20,2	7	10	13	4	12

BUDYNKI OŚWIATY, KULTURY, UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I USŁUGOWE

Tabela 3E

Lp	Adres	Właściciel	Wiek budynku	Technologia wykonania	Źródło zasilania w energię cieplną	Przeznaczenie (przem., mieszk., usług., użyt. publ., oświaty i kultury)	Ilość mieszkańców	Kubatura	Powierzchnia	Zapotrzebowanie ciepła			Wskaźnik energochłonności	Termomodernizacje i wyposażenie			
										Qco	Qcw śr	Qco + Qcw śr		Docieplenia	Wymiana stolarki	Liczniki ciepła	Zawory termosta-tyczne
							osób	m3	m2	kW	kW	kW	W/m3		%	tak/nie	tak/nie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
159	11 Listopada 12 Przedszkole nr 1	UM	1933	Drewno	kołł. lokalna	Oświata	121	2 648	528	75		75,0	28,32			nie	nie
160	Krasickigo 2 Przedszkole nr 2	UM		Cegła żerańska	ciepłownia miejska	Oświata		6795,6	1973,3	104	26	130,0	15,3			tak	
161	Nowo Osiedle Przedszkole nr 3	UM			ciepłownia miejska	Oświata				70	30	100,0				tak	
162	Południe 34 Przedszkole nr 6	UM	1975	Cegła żerańska	ciepłownia miejska	Oświata		4108	105,5	75	15	90,0	18,26			tak	
163	Szkolna 12 Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1	UM		Tradycyjna+ cegła żerańska	ciepłownia miejska	Oświata		27628	5878	375	125	500,0	13,57			tak	
164	Mickiewicza 1 Szkoła Podstawowa nr 2	UM			ciepłownia miejska	Oświata				150	50	200,0				tak	
165	Konstytucji 3 Maja 23 Szkoła Podstawowa nr 4	UM		tradycyjna	ciepłownia miejska	Oświata		21836	5200	324	16	340,0	14,84			tak	
166	Mickiewicza Gimnazjum nr 2	UM	1967	tradycyjna	ciepłownia miejska	Oświata		9232,2	2140	189,3	32,3	221,6	20,5			tak	
167	Targowa 17 Gimnazjum nr 3	UM			ciepłownia miejska	Oświata				150	50	200,0				tak	
168	Wojska Polskiego 20 Kino MDK	UM	1936	tradycyjna	ciepłownia miejska	Kultura		11302	2162	150		150,0	13,27			tak	
169	Wojska Polskiego 72 Klub Hades	UM	1925	Cegła pełna	ciepłownia miejska	Kultura		4770	869,8	70		70,0	14,68			tak	
170	Hala MOSiR	UM			ciepłownia miejska	Kultura				70		70,0				tak	
171	Strażacka 6 Urząd Miasta	UM	1974	tradycyjna	ciepłownia miejska	Użyteczności publicznej		10004	1664	150		150,0	14,99			tak	
172	Strażacka 6b Starostwo Powiatowe	Powiat Grajewski			ciepłownia miejska	Użyteczności publicznej				70		70,0				tak	
173	Komunalna 6 Urząd Gminy	Gmina Grajewo	1971	tradycyjna	ciepłownia miejska	Użyteczności publicznej		1 764,4	554,8	43		43,0	24,37		100%	tak	tak
174	Elewatorska 8 Urząd Skarbowy	Skarb Państwa		tradycyjna	kołłownia lokalna	Użyteczności publicznej	37	2 171,0	580	58		58,0	26,72				
175	Szpital Główny	Powiat Grajewski	1974	tradycyjna	ciepłownia miejska	Użyteczności publicznej	417	54 023	16 370,5	1 334,7	219,2	1 553,9	24,71		częściowo	tak	nie
176	Zespół Szkół nr 1 ul.Mickiewicza 5	Powiat Grajewski			ciepłownia miejska	Oświata				450,0	50	500,0				tak	
177	Zespół Szkół nr 2 ul.Wojska Polskiego 84	Powiat Grajewski			ciepłownia miejska	Oświata				240,0	60	300,0				tak	
178	Zespół Szkół Specjalnych ul.Łicka 11	Powiat Grajewski	1932	mieszana	ciepłownia miejska	Oświata	180	2 589	646,7	43,6	10,7	54,3	16,8		100%	tak	tak
179	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowickiego 1	Powiat Grajewski	1937	tradycyjna	ciepłownia miejska	Mieszkalny	37	3 496	1 116,0	117,5	62,5	180,0	33,6		15%	tak	nie

180	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej ul.Wojska Polskiego 74	Skarb Państwa	1897	tradycyjna	ciepłownia miejska	Użyteczności publicznej	42	5 711	1 393,0	40,0	10	50,0	7,0		100%	tak	tak
181	Komenda Powiatowa Policji ul.Nowickiego 14	Powiat Grajewski	1960	tradycyjna	ciepłownia miejska	Użyteczności publicznej		4 800	1 115,0	114,0		114,0	23,75			tak	tak
182	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Kolejowa 8	Powiat Grajewski	1960	tradycyjna	kotłownia lokalna	Użyteczności publicznej		2 886	578,2	40,0		40,0	13,86		25%	nie	nie
183	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Niepodległości 12 Plac	Powiat Grajewski			ciepłownia miejska	Użyteczności publicznej				28,0	12	40,0				tak	nie
184	Sąd Rejonowy ul.Kolejowa 1	Powiat Grajewski	1938		kotłownia lokalna	Użyteczności publicznej		3 948	916,0	50,0		50,0	12,66		100%		
185	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul.Wojska Polskiego 72	Powiat Grajewski	1917	drewniana	ciepłownia miejska	Użyteczności publicznej	30	2 338	351,0	25,0		25,0	10,69			tak	nie
186	TP S.A. Kolejowa 6	TP S.A.	1994	tradycyjna	kotłownia lokalna	usługowy	15	2 275	481,30	40		40	17,58	cały budynek	40%	nie	tak
187	TP S.A. Elcka 14	TP S.A.	1972	tradycyjna	kotłownia lokalna	usługowy	8	2401	467	40		40	16,66	cały budynek	100%	nie	tak
188	Bank PBH S.A. Strażacka 6A	Bank PBH	1910	tradycyjna	ciepłownia miejska	usługowy				80		80				tak	nie
	RAZEM							186 727	45 090,1	4 766,1	768,7	5 534,8					