PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
od W2/0 do W2/8
SKALA 1:500/100

Poziom porównawczy
120,00 m n.p.m.



Rzędna terenu projektowanego	127,48	127,42	127,48	127,42	127,48	127,42	127,51	127,34	127,51	127,34	126,65	126,43	126,65	126,43	126,29	126,09	126,29	126,09
Rzędna terenu istniejącego	127,34	127,40	127,34	127,34	127,34	127,40	127,21	127,21	127,21	127,40	126,45	126,65	126,45	126,35	126,59	126,60	126,59	126,15
Rzędna dna kanału	123,26	125,93	126,02	123,35	125,67	126,02	123,35	125,81	123,54	125,88	125,94	123,54	125,55	125,94	123,72	124,94	125,03	123,79	124,60	124,69	123,79	124,24	124,69
Zagłębienie dna kanału	4,22	1,55	1,40	4,13	1,81	1,40	4,13	1,87	3,97	1,63	1,40	3,97	1,96	1,40	2,93	1,71	1,40	2,93	1,95	1,40	2,50	1,69	1,40	2,50	2,06	1,40
Odległości [m]	3,05			10,16			15,11		2,43			14,53			3,52			16,12			3,88			16,42		
Średnice, materiał / Spadek	200 PP	30,1 ‰		PP 200	34,6 ‰		200 PP	27,1 ‰		200 PP	26,3 ‰		200 PP	26,8 ‰		200 PP	25,5 ‰		200 PP	20,5 ‰		200 PP	22,2 ‰		200 PP	27,7 ‰	
Długość [m]	0,00	3,05		0,00	10,16		0,00	15,11	0,00	2,43		0,00	14,53		0,00	3,52		0,00	16,12		0,00	3,88		0,00	16,42	

DROSAN 16-010 Wasilków ul. Gen. Sosnkowskiego 10
P R O J E K T tel. (85) 719-43-22 NIP 542-278-57-30

Stadium: P.W.	Nazwa rysunku: Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej.	Załącznik: 2/9
Skala: 1:500/1:100	Obiekt: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych ul. Robotnicza	Data: 30.07.2009.

BRANŻA SANITARNA

Projektant:		Współpraca:	
techn. Marian Wojciula Bł/67/77		mgr A. Topczewska mgr inż. M. J. Pawluczuk	