

Grajewo 03-03-2016 r

**ZAWIADOMIENIE**

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn **"Budowa infrastruktury technicznej na oś. Jana Pawła II w Grajewie-kanalizacja deszczowa"** jeden z Wykonawców złożył do Zamawiającego zapytanie następującej treści;

"Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa sztucznego charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe".

Odpowiedz:

Zamawiający nie uznaje za równoważne studni z tworzywa sztucznego w stosunku do projektowanych studni żelbetonowych.

BURMISTRZA MIASTA  
mgr Dariusz Galarowski