

Grajewo 2016.03.09.

RI.7013.2.2016

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn., **Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej**", od jednego z Wykonawców wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

"Czy zamawiający dopuści do realizacji inwestycji rury kanalizacyjne PE , atestowane ,łączone za pomocą pierścieni uszczelniających, gwarantujących absolutną szczelność? Sposób łączenia taki sam,jaki miejsce w przypadku łączenia dopuszczonych przez zamawiającego rur PP. "

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie przewidzianych rur PE za pomocą pierścieni uszczelniających.

Powyższe informacje są obligatoryjne dla wszystkich uczestników postępowania.



Burmistrz Miasta
mgr Dariusz Łukowski