

**Obiekt:**

***Budowa wodociągu w ramach:  
Budowy i przebudowy infrastruktury  
technicznej w ulicy Ekologicznej w Grajewie***

**Stadium:**

Projekt wykonawczy  
BRANŻA SANITARNA - WODOCIĄG

**Inwestor:**

Miasto Grajewo  
ul. Strażacka 6a  
19 – 200 Grajewo

**Projektant:**

techn. Marian Wojciula

**Współpraca:**

mgr inż. Mariusz Pawluczuk

## **OPIS TECHNICZNY**

do projektu wykonawczego budowy wodociągu w ramach:  
Budowy i przebudowy infrastruktury  
technicznej w ulicy Ekologicznej w Grajewie

### 1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie następujących materiałów formalnych i technicznych:

- umowy z Urzędem Miasta Grajewo,
- warunków technicznych wydanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- pomiarów własnych sytuacyjno-wysokościowych w terenie,

### 1.2. Istota i zakres opracowania, stan istniejący

Zakres opracowania obejmuje budowę odcinka wodociągu łączącego istniejący wodociąg w ul. Kopernika (węzeł „A”) z wodociągiem w ul. Ekologicznej (węzeł „B”).

W zakresie inwestycji znajduje się następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, przyłącza wodociągowe, odcinki kanalizacji deszczowej, odcinek kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, słupy napowietrznej linii energetycznej i telefonicznej, kable energetyczne i telefoniczne.

Na trasie projektowanego wodociągu nie występują inne sieci wodociągowe.

### 1.3. Opis projektowanej sieci

W ramach inwestycji zaprojektowano brakujący odcinek wodociągu spinającego sieć wodociągową w ul. Kopernika z siecią wodociągową w ul. Ekologicznej.

Zaprojektowano odcinek wodociągu „A” – „B” z rur z żeliwa sferoidalnego DN 100 mm.

W węźle „A” zaprojektowano złączkę kielichowo – kołnierzową, a węźle „B” trójnik COMBO III (lub inny o podobnej charakterystyce) z zasuwami i złączkami kielichowo – kołnierzowymi.

Projektowany wodociąg przebiegał będzie pod chodnikiem, zieleńcem lub w miejscu likwidowanego rowu otwartego – do zasypania.

Rurociągi sieci wodociągowej Ø110 mm będą dostarczane w odcinkach o długości 6,0 m i układane bezpośrednio w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Łączone będą na kielich z uszczelką i bosy koniec.

Roboty technologiczne zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Schemat uzbrojenia sieci w węzłach przedstawiono na Zał. Nr 3.

Po zasypaniu rurociągu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (osypka), należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z PCV koloru niebieskiego w sposób umożliwiający podłączanie urządzeń do nowej ułożonej sieci.

W miejscach skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać odkrywki kontrolne, zweryfikować faktyczną rzędną posadowienia, porównać z rzędną podaną na profilu i ocenić konieczność przebudowy lub zmianę profilu projektowanej sieci.

### 1.4. Próba szczelności i płukanie sieci

Po zmontowaniu sieci wodociągowej należy przeprowadzić próbę szczelności i sieć dokładnie zdezynfekować oraz wypłukać używając do tego celu czystej

wody. Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania nie może być mniejsza od 1m/sek. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Woda nie może wykazywać zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.

#### 1.4. Uwagi końcowe

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z normami PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02.

Przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznie przy użyciu koparki.

Wykopy wykonać na odkład bez wywozu urobku jako wąsko-przestrzenne oszalowane szalunkiem pełnym. Głębokość wykopów wynosić będzie od 1,57 m do 2,44 m.

Dno wykopów wykonywanych ręcznie należy zostawić wyżej od rzędnej projektowanej o 2÷5 cm, przy wykopach mechanicznych o 20 cm, dalej wykop ręczny. Ułożone w wykopie rury zasypać ziemią bez gruzu i kamieni do wysokości 30 cm ponad górną krawędź rury.

Projektowaną sieć wodociągową po zmontowaniu i zasypaniu do 30 cm z pozostawionymi odkrytymi węzłami połączeniowymi poddać próbie szczelności / 1.0 MPa/ i płukaniu. Protokół badania wody stanowi dokument odbioru sieci. Po zasypaniu rurociągu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (osypka), należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z PCV koloru niebieskiego w sposób umożliwiający podłączanie urządzeń do nowej ułożonej sieci.

Zasypkę do terenu projektowanego należy wykonać gruntem złożonym obok wykopu zagęszczając go warstwami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 20 cm. Zagęszczanie warstwy ochronnej przy przyjętym materiale zasyпки ,należy wykonać do wskaźnika Proctora  $J_s=97\%$ . Zagęszczenie warstwy do powierzchni terenu do wskaźnika min.  $J_s=98\%$ .

Zagęszczenie warstwy do powierzchni terenu powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną.

Prace w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić należy bezwzględnie ręcznie.

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonać należy odkrywki kontrolne.

Uzbrojenie podziemne w wykopach należy zabezpieczyć.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi należy zaopatrzyć ich w środki ochrony osobistej stosowane przy wykonywaniu tego typu robót. Głębokie wykopy powinny być ogrodzone szczelnym płotem, w celu nie dopuszczenia do wpadnięcia do nich pracowników i ludzi postronnych.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas prac maszynami z wysięgnikami w pobliżu słupów napowietrznej linii energetycznej i doziemnych kabli energetycznych. Wszystkie doziemne kable energetyczne traktować należy jako czynne i będące pod napięciem.

Roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas budowy. Na prowadzenie robót w pasie drogi należy uzyskać zgodę zarządcy drogi.

Wszelkie prace przy budowie wodociągu prowadzić należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Odbiory robót zanikowych oraz odbiór końcowy winny być dokonane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela użytkownika. Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół. Trasa projektowanej sieci wodociągowej winna być wytyczona przed rozpoczęciem robót przez uprawnionego geodetę i podlegać przed zasypaniem w zakresie lokalizacyjnym i wysokościowym powykonawczej inwentaryzacji stanowiącej podstawę końcowego odbioru .

**Projektant:**

techn. Marian Wojciula


upr. BŁ/67/77 w spec. inst.- inż. w zakresie sieci sanitarnych.








PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø100 mm  
SKALA 1:500/100



ch.bet.	0.14	<div style="text-align: center;">             ISTNIEJĄCY RÓW OTWARTY DO ZASYPANIA              WG CZĘŚCI KOSZTORYSOWEJ SIECI WODOCIAGOWEJ           </div>
NN	0.45	



p.p. 110,00


[illegible]

<b>DROSAN</b> 16-010 Wasilków ul. Gen. Sosnkowskiego 10 <b>P R O J E K T</b> tel. (85) 719-43-22 NIP 542-278-57-30		
<b>Stadium:</b> <b>P. W.</b>	<b>Nazwa rysunku:</b> Profil podłużny wodociągu	<b>Załącznik:</b>
<b>Skala:</b> 1:100/500	<b>Objekt:</b> <i><b>Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w ulicy Ekologicznej w Grajewie</b></i>	<b>Data:</b> 08.09.2014.
<b>Projektant:</b> techn. Marian Wojciula BI/67/77 <b>Współpraca:</b> mgr inż. M. J. Pawluczuk		<b>Sprawdzający:</b> mgr inż. Jerzy Zagórecki BI 178/69






# Zabezpieczenie przewodów doziemnych telefonicznych i energetycznych




# Zabezpieczenie przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY



PRZĘKRÓJ A-A



Projektant:  
techn. Marian Wojciula  
B1/67/77

Uwagi: 1. Wysokości nawiązania dołączonego przewodu o średnicy powyżej 600 mm.