





1. D=15 – 50cm (40 – 80)
2. Wymiarowanie podano w milimetrach.
3. Kręgi wysokości 50 cm można zastąpić kręgami wys. 60 cm
4. Obciążenie normowe podłoża wynosi q=1,2daN/cm wg PN–74/B–03020 p.33.1d.
5. 1 warstwa cegły kanalizacyjnej wynosi 8 szt. cegieł.
6. Wartości w nawiasach dotyczą studzienek ø 140 cm.



Kominy przy wysokości studzienek
H > 3,0m

WARIANT OSADZENIA WŁAZU NA KOMINIE STUDZIENKI

sprawdzający: mgr inż. Renata KUCZYŃSKA, nr upr. BŁ–87/02	projektant: mgr inż. Andrzej URBANOWICZ, nr upr. SUW– 27/94, SUW– 1/96; mgr inż. Dorota BAZYLEWICZ	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAJEWO, ul. Konstytucji 3 Maja, (dz. 1601)	1:20
		Sieć kanalizacji deszczowej. Szczegół studzienki kanalizacyjnej.	D5