

Grajewo 11.08.2011r.

GP.7041-7-1/11

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Geodetów w Grajewie”**, wpłynęło od Wykonawcy do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

„1.Jaki rodzaj, typ hydrantu będzie wymagany do realizacji zadania? ”

W związku z powyższym Miasto Grajewo informuje, iż do realizacji zadania należy przewidzieć hydrant nadziemny śr. 80 mm typu AVK „WEGA - STOP” bądź hydrant równoważny posiadający zabezpieczenie przed wypływem w przypadku jego złamania.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Przemysław Chłapowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA