

Grajewo 07.12.2011r.

GP.7011.2.2011

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łukowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie”, wpłynęło od Wykonawcy do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

„/.../ uprzejmie prosimy o wyjaśnienie i zamieszczenie w internecie poniższych czterech wątpliwości:

1. Z opisu przedmiotu zamówienia można domniemywać, iż Zamawiający oczekuje, że projekty budowlane mogłyby być opracowane w ilości **po 5 egz. dla:**

- branży drogowej,
- kanalizacji deszczowej,
- sieci wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- oświetlenia ulicznego,

Przedstawienie na wspólnym (jednym) projekcie zagospodarowania terenu rozwiązań branży drogowej, wszystkich projektowanych sieci oraz wszelkich przebudów sieci istniejącej infrastruktury technicznej pozwala na określenie tzw. „zajętości terenu” tj. określenie niezbędnych poszerzeń pasa drogowego. Z tego powodu projekt budowlany powinien być jeden na całe zadania inwestycyjne i na podstawie tego projektu, z kompleksowym rozwiązaniem wszystkich branż, wydawane będzie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii.

2. czy kanalizacja sanitarna ma być projektowana razem z przyłączami do budynków czy tylko sieć uliczna?
3. Czy Zamawiający opracuje projekt podziału geodezyjnego działek na poszerzenia pasów drogowych we własnym zakresie, na podstawie materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, czy może projekt podziału geodezyjnego działek leży w gestii Wykonawcy? jest to znacząca pozycja w wycenie opracowania i w różny sposób traktowana jest przez Zamawiających.
4. Czy Zamawiający może oszacować ilość działek do podziału w związku z koniecznymi poszerzeniami pasów drogowych?

W związku z powyższym Miasto Grajewo informuje, iż

Ad.1. Zamawiający będzie wymagał opracowania jednego projektu budowlanego na całe zadanie inwestycyjne z kompleksowym rozwiązaniem wszystkich branż, sporządzonego w 5 egzemplarzach.

Ad.2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej winne być zaprojektowane do granic nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym.

Ad.3. Projekt podziału nieruchomości zostanie opracowany przez Zamawiającego w oparciu o materiały dostarczone przez Wykonawcę.

Ad.4. W związku z tym, iż wykonanie projektu podziału nieruchomości leży w gestii Zamawiającego, nie widzimy konieczności oszacowania ilości przedmiotowych działek.

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kiełczewski