

Grajewo, dnia 16.07.2009r.

## Zawiadomienie

Dotyczy: publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza”.

W związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem o następującej treści cyt.: ”W związku z faktem, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał minimalne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej, które spełnia tylko jeden produkt czy Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową o niżej wskazanych parametrach:

Twardość nawierzchni ~60 Sh A  
Wytrzymałość na rozrywanie > 0,7Mpa  
Wydłużenie przy zerwaniu > 65%  
Wytrzymałość na rozdzieranie > 60N  
Nasiąkliwość wodą < 4%  
Zmiana wymiarów w temp 80 stopni C < 0,15%  
Przyczepność do:  
betonu > 0,7 MPa  
asfaltobetonu > 0,5MPa  
podbudowy typu ET > 0,4MPa  
Współczynnik tarcia kinetycznego:  
: na sucho > 0,5  
: na mokro > 0,35  
Odporność na uderzenie – pow. odcisku kuli 650mm<sup>2</sup>  
Ścieralność wg Stuttgart < 0,13mm  
Odporność na działanie zmiennych cykli hydro-termicznych wyrażona zmianą masy <0,5%  
Mrozoodporność oceniona zmianą masy < 0,6%  
Odporność na starzenie, stopnie skali szarej 4 - 5 ,,

Miasto Grajewo działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuje, że parametry techniczne zaproponowanej przez Wykonawcę nawierzchni poliuretanowej muszą odpowiadać wymogom określonym przez Zamawiającego w Rozdz. III w pkt 3 ppkt6 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższa informacja jest obligatoryjna dla wszystkich uczestników postępowania.